

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
	Знак доступности учреждения	наличие	-		создание	
	Вход на территорию: Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 2,5 см	-	К, С, О	создание	
	Бордюрные пандусы на пешеходных переходах	≤ 1,5 см	-	К, С, О	создание	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 5 см	-	К, С, О	создание	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	-	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	создание	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С	создание	

	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках	наличие	-	С	создание
	Ширина прохода, проема в ограждении, вид калитки	≥ 120 см	120	К, О, С	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	18 м	К, О, С	создание
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 120 см не менее 2,0 x 1,8 м	18 м	К, О, С	создание
	- указатели направления движения	наличие	-	К, О, Г	создание
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	наличие	-	С	создание
	Места отдыха	наличие	-	К, О, С, Г	не требуется
	Автостоянка для инвалидов		-		создание
	Расстояние входа в здание (предприятие, учреждение) (жилое здание)	≤ 50 м ≤ 100 м		К, О	
	Доля машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)		К, О	
	Обозначение специальными	наличие		К, О	

знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м						
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-		К, О		
Открытая лестница		-				
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м			О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м			О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м			О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие			О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней			О, С		
Крайевые ступени выделены цветом или фактурой	наличие			С	создание	
Ширина между поручнями	0,9 - 1,0 м			О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м			О, С		
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м			О, С		
Предупредительная тактильная	$\geq 0,8 - 0,9$ м			С	создание	

полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м							
Пандус наружный:							
Длина марша пандуса	≤ 9 м					К, О	
Пандус длиной 3,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие					К, О	
Уклон	$\leq 1/20$					К, О	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м					К, О	
Разворотные площадки:							
- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м					К	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м					К	
- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м					К	
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м					К, О	
Поручни с двух сторон:	наличие						
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м					К, О	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м					К, О	
- на высоте	0,7 м					К	
- на высоте	0,85 - 0,92 м					О	

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Крыльцо/входная площадка					
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	18,3x4	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥ 2,2 x 2,2 м	18,3x4	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1-2%	К, О, С		
	Навес	наличие	-	К, О, С		
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-			
	Лестница наружная	наличие	+			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз	60 см	-	С	создание	

(ширина)	наличие	-	С	создание
Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	наличие	-	С	
Поручни с двух сторон	наличие	+	О	
- на высоте	0,85 – 0,9 м	0,9 м	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 30 см	-	С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	Г, С, О	
Пандус наружный	наличие	+		
Ширина марша	≥ 100 см	110 см	К	
Уклон	≤ 1/12	1/12	К	
Высота одного подъема	≤ 80 см	60 см	К	
Разворотные площадки:		-		
- внизу	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	+	К, О	
- на высоте	0, 7 м	0,7 м	К	
- на высоте	0,85 – 0,9 м	0,85 м	О	
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	≥ 30 см	+	К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К, О	

Тамбур			+		создание
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м		3x7,4м	К	
	При реконструкции и (1,5 -1, 8) x 2 м				
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие		Р	К, О	
- ширина проема в свету	$\geq 1,2$ м		1,2 м.	К	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 1,4$ см		5/3 см	К	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Коридоры/холлы				создание	
	Ширина пути движения в одном направлении	$\geq 1,5$ м	2,2 м	К		
	Ширина пути движения при встречном направлении	$\geq 1,8$ м	2,2 м	К		
	Ширина перехода в другое здание	≥ 2 м	-	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,4 \times 1,4$ м	1,4 x 1,4 м	К		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	создание	

- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К	
Навесное оборудование в зоне движения, выступ	≤ 10 см	0	С	
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	60 см	-	С	создание
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	60 см	-	С	установка
Желтая контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	С	создание
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	+	О,С	
На высоте	0,85 – 0,9 м	0,85 – 0,9 м	О,С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 30 см	0	О,С	установка
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)				
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги	наличие	-		установка
Кабина:				
- габариты	≥ 1,7 x 1,5 м		К	

(глубина x ширина)							
- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м					К	
- Поручни	наличие					О	
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие					С	
Знак доступности	наличие					К, С	
Пандус внутренний к лестнице №	наличие	-					создание
ширина марша	≥ 1 м					К	
уклон	Не более 1/12					К	
Разворотная площадка внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м					К	
Поручни двухсторонние непрерывные:	наличие					К, О	
- на высоте	0,7 м					К	
- на высоте	0,85 – 0,9 м					О	
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	≥ 30 см					О, С, К	
Пандус переносной	наличие	-				К	
Подъемник для инвалидов:	наличие	+				К	создание
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволагор (Т)	наличие	Н				К, О	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически я величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Обслуживание через окно/прилавок.№	-	-			
	Высота рабочей поверхности	80 – 110 см		К		
	Габариты зоны обслуживания	90 x 150 см		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 90 см	90 см	К, О		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 120 см	120 см	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	60 – 80 см	60 см	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту №		-			
	Ширина полосы движения	≥ 120 см	-	К, О		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	80 – 110 см	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №		-			

Ширина х глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$	-	-	К	
Место для сидения	наличие	-	-	О	
Крючки для костюлей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	-	О	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (зрительный, читальный, обеденный, ожидания и пр.)		+		К, О	
Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	2		К	
Ширина прохода к месту для колясочника	$\geq 120 \text{ см}$	120 см		К	
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	$\geq 1 \text{ шт.}$	-		Г	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Санузел	наличие	+			
	Знак доступности помещения	наличие	-	К, О	установка	
	Ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету	$\geq 90 \text{ см}$	90	К		
	Открытие дверей	наружное	+			

Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	создание
Количество кабинок	≥ 1 шт.	-	К, О	2 шт.
• ширина дверного проема	≥ 90 см	-	К	
• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	-	К	
- опорные поручни	наличие	-	К, О	
Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	-		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	-	К	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	создание
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	
Раковина с опорным поручнем	наличие	-	К, О	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	-	К	
- высота раковины с опорным поручнем	75 – 85 см наличие	-	К, О	
Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	0,4	К	
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	-	К, О	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	-	К, О	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая	30 см	-	С	создание

	ногий или тростью (ширина)											
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-					К, О, С				
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат											
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ												
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая я величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	С	создание							
	Надписи:	наличие	-	С, Г								
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, С, Г	создание							
	высота прописных букв	$\geq 7,5$ см		С								
	освещенность	наличие		С								
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	С	установка							
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, С								
	высота прописных букв	$\geq 7,5$ см		С								
	освещенность	наличие		С								
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	создание							

высота размещения	1,3 – 1,4 м	С	С
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С
на кнопках управления лифта	наличие	-	С
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	-	Г
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	-	С, Г
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г
			создание
			создание
			создание
			создание

7. ВЫВОДЫ

Временно недоступен. Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком. Нет кнопки вызова помощника.

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения необходимо выполнить следующие мероприятия, которые позволят инвалидам и маломобильным группам населения пользоваться услугами средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области:

1. Территория, прилегающая к объекту:
 - установить информацию об объекте, установить указатели направления движения;
 - провести реконструкцию покрытий пешеходных дорожек, тротуаров;
 - установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей;
 - создать автостоянку для инвалидов.
2. Входная группа:
 - установить информационную табличку (вывеску), содержащую информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, выполненной укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля;
 - провести реконструкцию поверхности крыльца;
 - создать рельефную (тактильную) полосу перед входной площадкой.
3. Пути движения на объекте:
 - разработать и установить мнемосхему, установку указателей направления движения, входа выхода;
 - установка пиктограммы (доступность, вход, выход), установка речевых информаторов и маяков;
 - установка экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информацией;
 - нанести тактильную ленту, имеющую рельефную поверхность и указывающую направление движения внутри здания;
 - нанести контрастные полосы, позволяющие предупредить о потенциально опасных участках на пути следования;
 - создать места отдыха и ожидания.
4. Зона оказания услуги:
 - оснастить кабинеты для приема получателей услуг информационными табличками (вывесками), выполненными укрупненными шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля.
5. Средства информации и телекоммуникации на объект:
 - установка указателей, пиктограмм, тактильных средств предоставления услуг продублированными шрифтом Брайля;
 - оборудовать звуковой и тактильной информацией с указанием направления движения и мест получения услуг.

«Представитель рабочей группы»

заведующий хозяйством

(должность)



(Ниязгалиева У.З.)

(фамилия, и.о)

подпись

Дата заполнения

« 09 » января 2019г.

Представитель организации

Начальник СП

(должность)



(Трубарова Р.Х.)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 09 » января 2019г.

Приложения

1.

2.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)